(v) Financing the expenditure on transmission lines/associated sub-stations required for evacuating power from hydel stations to the load centres.

(e) After the proposal for the levy of cess on electricity generation is approved by the Government, a Bill will be formulated and, thereafter, introduced in the

मध्य प्रदेश में उच्च शक्ति की विद्युत पारेषण लाइने

1806. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में उच्च शक्ति की विद्युत पारेषण लाइनों के विस्तार हेतु वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) स्वीकृत योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से कितनी योजनाओं के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत एवं अस्वीकृत योजनाओं और दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम्): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1994-95 में मध्य प्रदेश में 187.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले अनुपूरक आठवीं पंचवर्षीय योजना पारेषण कार्यों के लिए तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस स्कीम का ब्यौरा निम्नवत् है:—

1.0 पारेषन लाइनें

क्रम संख्या	लाईन का नाम	मार्ग की लंबाई (कि०मी०)
1.	220 के०वी० नागदा-रतलाम एस/सी डी/सी पर	40
2.	इंदौर में 220 के०वी० इंदौर-उज्जैन डी/सी लाईन 2×डी/सी का एलआईएलओ	2×5
3.	132 के० वी० भोपाल-बेरिसिया एस/सी डी/सी पर	354
4.	132 के० वी० बहादुरपुर-फूपनार एस/सी डी/सी पर	20
5.	132 के० वी० इटारसी-नरसुइलागंज एस/सी डी/सी पर	45
6.	132 के० वी० रायगढ़-सारंगगढ़ एस/सी डी/सी पर	45
7.	132 के० वी० धार-कान्वां एस/सी डी/सी पर	40
8.	रायपुर-3 डी/सी में 132 के० वी० एस/सी लाईन रायपुर महासमुन पर एलआईएलओ।	10
9.	इंगोरिया डी/सी में 132 के० वी० एस/सी उज्जैन-बादनगर पर एलआईएलओ	10
10.	सियोनी मालवा डी/सी में 132 के०वी० एस/सी इटारसी-हरदा पर एलआईएलओ	5
11.	गाहकोटा डी/सी में 132 के० वी० एस/सी सागर-दमोह लाईन पर एलआईएलओ	5
12.	इंदौर में 220 के०वी० (नई) और 132 के बीच 132 के०वी० (विद्यमान) अंतः संबंध उप केन्द्र।	10

2.0 नए उपकेन्द्र

क्र० सं०	उपकेन्द्र का नाम	ब्यौरा
1.	इन्दौर (एन/जेड)	220/132 1×60 एमवीए, 41 22 के०वी० फीडर बेज 2, 132 के०वी० फीडर बेज।
2.	बेरासिया	132 / 33 के०वी०, 2×12.5 एमवीए, सं० 132 के०वी० फीडर बेज
3.	कान्वां	132 / 33 के०वी० 1×20 एमवीए, 1सं० 132 के०वी० फीडर् बेज
4.	नरसुलागंज	132 / 33 के०वी० 1×20 एमवीए, 1, सं०, 132 के०वी०, फीडर बेज

क्र० सं०	उपकेन्द्र का नाम	ब्यौरा
5.	सारंगढ़	132/33 के०वी० 1×20 एमवीए, 2, 132 के०वी० फीडर बेज
6.	गोराहकोटा	132/33 के०वी० 1×20 एमवीए, 2, 132 के०वी० फीडर बेज़
7.	इंगोरिया	132/33 के०वी० 1×20 एमवीए, 2, 132 के०वी० फीडर बेज
8.	पोरसा	132/33 के०वी० 1×20 एमवीए, 2, 132 के०वी० फीडर बेज
9.	सियोनी मालवा	132/33, के०वी० 1×20 एमवीए, 2, 132 के०वी० फीडर बेज
10.	फूपनार	132/33 के०वी० 1×20 एमवीए, 2, 132 के०वी० फीडर बेज
11.	रायपुर-3	132/33 के०वी० 1×20 एमवीए, 2, 132 के०वी० फीडर बेज़

3.0 बरेली, बीना, खण्डवा, नेपानगर, बीजावर, रायसेन, सिमगा में 1×20 एमवीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर 132 के०वी० उपकेन्द्र का संवर्धन।

4.0 भिण्ड, मालनपुर, पीठमपुर, सतना, रतलाम, सिहोर में अतिरिक्त 1×40 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाकर 132 के०वी० उपकेन्द्र का संवर्धन करना।

5.0 पिछोर और सुवासरा में 1×12.5 एमवीए ट्रांसफार्मर के बदले 1×40 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाकर 132 के०वी० उपकेन्द्र का संवर्धन करना।

6.0 अगार, बिश्रामपुर, चम्पा छोटीखरगौन, दमौह, धानमत्री, दतिया, गादरवाड़ा, ग्वालियर, हरदा, कुशी, मनावर, महासमुन्द, शिवपुरी, उज्जैन में 1×20 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाकर 132 के०वी० उपकेन्द्र का ससंवर्धन करना।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने 1993-96 की अवधि के दौरान पारेषण स्कीमों के लिए केन्द्र सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है।

निजी विद्युत क्षेत्र के कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए विधेयक

1807. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी विद्युत क्षेत्र के कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए कोई व्यापक विधेयक लाने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) इसे संसद में कब तक पुनःस्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम्): (क) जी, नहीं। इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

Additional Naphtha for Godavari Power Project

1808. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Andhra Pradesh Government has requested for additional Nephtha allocation for Godavari Gas based Power Project at Kakinada;

(b) If so, the action taken thereon; and

(c) the measures proposed for immediate allocation of additional 60000 MT Naphtha for this project on priority basis?

THE MINISTER OF POWER (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The request of the Government of Andhra Pradesh is under consideration.

New Power Projects for Andhra Pradesh

1809. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the agreements entered into by the Power Grid Corporation to supply more power to the southern states; and